

석면농도측정 결과표

별첨

측정결과

2017년 10월 10일 (우천으로부지경계선제외)

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
위생 - 01	지점 1. 위 생 시 설	0.002	미만
음압 - 01	지점 2. 음압기 설치	0.004	미만

3.현장사진

1. 위생-1(위생설비)	2. 음압-01(음압기설치)
	

석면농도측정 결과표

별첨

측정결과

2017년 10월 11일 (우천으로부지경계선제외)

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
위생 - 01	지점 1. 위 생 시 설	0.003	미만
음압 - 01	지점 2. 음압기 설치	0.004	미만
반출 - 01	지점 3. 주 변 지 역	0.002	미만

3.현장사진

1. 위생-1(위생설비)	2. 음압-01(음압기설치)
	
3. 반출-01(주변지역)	
	

측정지점위치



