

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-12-02	접수번호	동부먹는물-191202-001
채수장소	속초정수장 정수	접수일자	2019-12-02	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 카드뮴	0.005	불검출 mg/L	31 아연	3.0	0.002 mg/L
2 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	32 알루미늄	0.2	0.06 mg/L
3 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	33 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
4 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	34 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
5 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	35 염소이온	250	6.4 mg/L
6 경도	300	14 mg/L	36 유리잔류염소	4.0	0.90 mg/L
7 과망간산칼륨소비량	10	0.8 mg/L	37 중발잔류물	500	22 mg/L
8 납	0.01	불검출 mg/L	38 질산성질소	10	1.3 mg/L
9 냄새	없음	없음	39 철	0.3	불검출 mg/L
10 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40 솔트리할로메탄	0.1	0.008 mg/L
11 구리	1.0	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모아세트니트릴	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디브로모클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	43 자일렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로에탄	0.02	불검출 mg/L	44 클로랄하이드레이트	0.03	0.0011 mg/L
15 디클로로아세트니트릴	0.09	0.0009 mg/L	45 클로로포름	0.08	0.004 mg/L
16 맛	없음	없음	46 탁도	0.5	0.03 NTU
17 망간	0.05	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 벤젠	0.01	불검출 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 불소	1.5	0.18 mg/L	49 트리클로로아세트니트릴	0.004	불검출 mg/L
20 붕소	1.0	불검출 mg/L	50 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
21 브로모디클로로에탄	0.03	0.003 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 브롬산염	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 비소	0.01	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 색도	5	1 도	55 할로아세틱에시드	0.1	0.019 mg/L
26 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	56 황산이온	200	3 mg/L
27 세제	0.5	불검출 mg/L	57 일반세균	100	불검출 CFU/mL
28 수소이온농도	5.8~8.5	6.5	58 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29 수은	0.001	불검출 mg/L	59 병원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 시안	0.01	불검출 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					

강원도보건환경연구원동부지원



★강태철

동부지원장

신정철

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-3970 (2019.12.18)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 649-8611

전송 649-8619

/ david007@korea.kr

/

비공개

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-12-02	접수번호	동부먹는물-191202-003
채수장소	학사평정수장 정수	접수일자	2019-12-02	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31 알루미늄	0.2	0.04 mg/L
2 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34 염소이온	250	7.7 mg/L
5 경도	300	6 mg/L	35 유리잔류염소	4.0	0.90 mg/L
6 과망간산칼륨소비량	10	0.9 mg/L	36 중발잔류물	500	15 mg/L
7 납	0.01	불검출 mg/L	37 질산성질소	10	불검출 mg/L
8 냄새	없음	없음	38 철	0.3	불검출 mg/L
9 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	39 총트리할로메탄	0.1	0.009 mg/L
10 구리	1.0	불검출 mg/L	40 카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11 디브로모아세트니트릴	0.1	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모클로로메탄	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43 자일렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로아세트니트릴	0.09	0.0009 mg/L	44 클로랄하이드레이트	0.03	0.0012 mg/L
15 맛	없음	없음	45 클로로포름	0.08	0.007 mg/L
16 망간	0.05	불검출 mg/L	46 탁도	0.5	0.03 NTU
17 벤젠	0.01	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 불소	1.5	0.27 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 붕소	1.0	불검출 mg/L	49 트리클로로아세트니트릴	0.004	불검출 mg/L
20 브로모디클로로메탄	0.03	불검출 mg/L	50 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
21 브롬산염	0.01	불검출 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 비소	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 색도	5	1 도	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55 할로아세틱에시드	0.1	0.016 mg/L
26 세제	0.5	불검출 mg/L	56 황산이온	200	3 mg/L
27 수소이온농도	5.8~8.5	6.5	57 분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
28 수은	0.001	불검출 mg/L	58 일반세균	100	불검출 CFU/mL
29 시안	0.01	불검출 mg/L	59 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 마면	3.0	불검출 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					

강원도보건환경연구원동부지원



★강태철

동부지원장

신정철

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-3972 (2019.12.18)

25440 강릉시 사천면 산대울길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 649-8611

전송 649-8619

/ david007@korea.kr

/

비공개

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-12-02	접수번호	동부먹는물-191202-002
채수장소	설악정수장 정수	접수일자	2019-12-02	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31 알루미늄	0.2	0.05 mg/L
2 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34 염소이온	250	5.8 mg/L
5 경도	300	9 mg/L	35 유리잔류염소	4.0	0.80 mg/L
6 과망간산칼륨소비량	10	0.7 mg/L	36 중발잔류물	500	23 mg/L
7 납	0.01	불검출 mg/L	37 질산성질소	10	1.1 mg/L
8 냄새	없음	없음	38 철	0.3	불검출 mg/L
9 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	39 총트리할로메탄	0.1	0.009 mg/L
10 구리	1.0	불검출 mg/L	40 카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11 디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모클로로메탄	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43 자일렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로아세토니트릴	0.09	0.0010 mg/L	44 클로랄하이드레이트	0.03	0.0020 mg/L
15 맛	없음	없음	45 클로로포름	0.08	0.006 mg/L
16 망간	0.05	불검출 mg/L	46 탁도	0.5	0.02 NTU
17 벤젠	0.01	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 불소	1.5	0.20 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 붕소	1.0	불검출 mg/L	49 트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
20 브로모디클로로메탄	0.03	불검출 mg/L	50 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
21 브롬산염	0.01	0.0006 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 비소	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 색도	5	1 도	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55 할로아세틱에시드	0.1	0.005 mg/L
26 세제	0.5	불검출 mg/L	56 황산이온	200	3 mg/L
27 수소이온농도	5.8~8.5	6.7	57 분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
28 수은	0.001	불검출 mg/L	58 일반세균	100	불검출 CFU/mL
29 시안	0.01	불검출 mg/L	59 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 마연	3.0	0.002 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					

강원도보건환경연구원동부지원



★강대철

동부지원장

신정철

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-3971 (2019.12.18)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 649-8611

전송 649-8619

/ david007@korea.kr

/ 비공개