강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수　　신　속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제　　목　먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2025-04-01	접수번호	동부먹는물-250401-008
채수장소	속초시 속초정수장	접수일자	2025-04-01	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

	검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄	0.2	불검출 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34	염소이온	250	32.9 mg/L
5	경도	300	30 mg/L	35	유리잔류염소	4.0	0.53 mg/L
6	과망간산칼륨소비량	10	0.7 mg/L	36	증발잔류물	500	81 mg/L
7	구리	1.0	불검출 mg/L	37	질산성질소	10	1.4 mg/L
8	납	0.01	불검출 mg/L	38	철	0.3	불검출 mg/L
9	냄새	없음	없음	39	총트리할로메탄	0.1	0.008 mg/L
10	다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40	카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴	0.1	0.0016 mg/L	41	카바릴	0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로메탄	0.1	0.003 mg/L	42	크롬	0.05	불검출 mg/L
13	디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43	크실렌	0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴	0.09	불검출 mg/L	44	클로랄하이드레이트	0.03	불검출 mg/L
15	맛	없음	없음	45	클로로포름	0.08	불검출 mg/L
16	망간	0.05	불검출 mg/L	46	탁도	0.5	0.06 NTU
17	벤젠	0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18	붕소	1.0	불검출 mg/L	48	톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19	불소	1.5	불검출 mg/L	49	트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20	브로모디클로로메탄	0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21	브롬산염	0.01	불검출 mg/L	51	파라티온	0.06	불검출 mg/L
22	비소	0.01	불검출 mg/L	52	페놀	0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24	색도	5	1 도	54	포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드	0.1	0.002 mg/L
26	세제	0.5	불검출 mg/L	56	황산이온	200	5 mg/L
27	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	57	일반세균	100	1 CFU/mL
28	수은	0.001	불검출 mg/L	58	총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29	시안	0.01	불검출 mg/L	59	분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30	아연	3.0	불검출 mg/L				
판 정		적합					
수질기준 초과항목							
비 고							

끝.

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

지방환경연구사 이주연　　동부지원장　　안중혁　　결재

시행 : 동부먹는물 성적서-705 (2025.04.15)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9　/　http//www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614　전송 033-649-8619　/　juyeon1348@korea.kr　/　비공개

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수　　신　속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제　　목　먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2025-04-01	접수번호	동부먹는물-250401-009
채수장소	속초시 설악정수장	접수일자	2025-04-01	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

	검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄	0.2	0.06 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34	염소이온	250	5.1 mg/L
5	경도	300	9 mg/L	35	유리잔류염소	4.0	0.43 mg/L
6	과망간산칼륨소비량	10	0.9 mg/L	36	증발잔류물	500	30 mg/L
7	구리	1.0	불검출 mg/L	37	질산성질소	10	1.2 mg/L
8	납	0.01	불검출 mg/L	38	철	0.3	불검출 mg/L
9	냄새	없음	없음	39	총트리할로메탄	0.1	불검출 mg/L
10	다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40	카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41	카바릴	0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로메탄	0.1	불검출 mg/L	42	크롬	0.05	불검출 mg/L
13	디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43	크실렌	0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴	0.09	0.0005 mg/L	44	클로랄하이드레이트	0.03	0.0008 mg/L
15	맛	없음	없음	45	클로로포름	0.08	불검출 mg/L
16	망간	0.05	불검출 mg/L	46	탁도	0.5	0.06 NTU
17	벤젠	0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18	붕소	1.0	불검출 mg/L	48	톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19	불소	1.5	0.17 mg/L	49	트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20	브로모디클로로메탄	0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21	브롬산염	0.01	불검출 mg/L	51	파라티온	0.06	불검출 mg/L
22	비소	0.01	불검출 mg/L	52	페놀	0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24	색도	5	1 도	54	포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드	0.1	0.007 mg/L
26	세제	0.5	불검출 mg/L	56	황산이온	200	2 mg/L
27	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	57	일반세균	100	0 CFU/mL
28	수은	0.001	불검출 mg/L	58	총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29	시안	0.01	불검출 mg/L	59	분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30	아연	3.0	0.003 mg/L				
판 정		적합					
수질기준 초과항목							
비 고							

끝.

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

지방환경연구사 이주연　　동부지원장　안중혁　　결재

시행 : 동부먹는물 성적서-706 (2025.04.15)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9　/　http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614　전송 033-649-8619　/　juyeon1348@korea.kr　/　비공개

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수 신 속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2025-04-01	접수번호	동부먹는물-250401-010
채수장소	속초시 학사평정수장	접수일자	2025-04-01	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

	검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄	0.2	0.04 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34	염소이온	250	7.2 mg/L
5	경도	300	5 mg/L	35	유리잔류염소	4.0	0.55 mg/L
6	과망간산칼륨소비량	10	1.0 mg/L	36	증발잔류물	500	65 mg/L
7	구리	1.0	불검출 mg/L	37	질산성질소	10	0.2 mg/L
8	납	0.01	불검출 mg/L	38	철	0.3	불검출 mg/L
9	냄새	없음	없음	39	총트리할로메탄	0.1	0.005 mg/L
10	다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40	카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41	카바릴	0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로메탄	0.1	불검출 mg/L	42	크롬	0.05	불검출 mg/L
13	디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43	크실렌	0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴	0.09	0.0007 mg/L	44	클로랄하이드레이트	0.03	0.0017 mg/L
15	맛	없음	없음	45	클로로포름	0.08	0.004 mg/L
16	망간	0.05	불검출 mg/L	46	탁도	0.5	0.06 NTU
17	벤젠	0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18	붕소	1.0	불검출 mg/L	48	톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19	불소	1.5	0.26 mg/L	49	트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20	브로모디클로로메탄	0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21	브롬산염	0.01	불검출 mg/L	51	파라티온	0.06	불검출 mg/L
22	비소	0.01	불검출 mg/L	52	페놀	0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24	색도	5	1 도	54	포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드	0.1	0.015 mg/L
26	세제	0.5	불검출 mg/L	56	황산이온	200	2 mg/L
27	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	57	일반세균	100	0 CFU/mL
28	수은	0.001	불검출 mg/L	58	총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29	시안	0.01	불검출 mg/L	59	분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30	아연	3.0	불검출 mg/L				
판 정		적합					
수질기준 초과항목							
비 고							

끝.

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

강원특별자치도보건환경연구원동부지원장인

지방환경연구사 이주연 동부지원장 안중혁 결재

시행 : 동부먹는물 성적서-707 (2025.04.15)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9 / http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614 전송 033-649-8619 / juyeon1348@korea.kr / 비공개